



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года



С.В. Романов
12 2020 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19693**

Заключение составлено 23 декабря 2020 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 16/4023 от 14.12.2020г.
2. **Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
3. **Продукция:** Смесь сухая ремонтная, объёмно-восстановительная конструкционная Пк1, В50, W18, F400"Скрепа Зимняя"
4. **Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**
5. **Производитель продукции:** ООО "Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон"
Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 35-77
Фактический адрес: 620000, г. Екатеринбург, Промышленная зона Ново-Свердловской ТЭЦ
6. **НД на продукцию:** ТУ 23.64.10-003-77919831-2018
7. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон" 620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 35-77
8. **Образец (пробу) отобрал(а)** Чемакин А.А., начальник лаборатории
9. **Место, время и дата отбора:** ООО "Завод гидроизоляционных материалов пенетрон", 620000, г. Екатеринбург, Промышленная зона Ново-Свердловской ТЭЦ 08.12.2020 13:00
10. **Условия доставки:** соответствуют НД
11. **НД на отбор:** ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"
12. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 19693 от 22 декабря 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по радиационной гигиене отдела экспертиз физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
Кузнецова Н. Л.
(Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Радиационная гигиена» № 20-7212, выдан 01.10.2020 г. АНО ДПО «Медицинский университет инноваций и развития» г. Москва).